Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 8(351) 239-72-05, факс 264-78-57
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности №3
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон 239-72-38, 239-72-34, факс 239-72-37
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1800/1/1-3
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений развития воспитанников №62 г. Челябинска.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ОНД №3 по пожарному надзору № 1800 от «17» ноября 2014 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «20» ноября 2014 г. и с 09 ч. 30 мин. по 10 ч. 00 мин. «21» ноября 2014 г проведена внеплановая выездная проверка
государственным инспектором ОНД №3 по пожарному надзору, инспектором ОНД №3 ст. лейтенантом вн. службы Эберс Игорем Владимировичем,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МАДОУ ДС №62 г. Челябинска, по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Победы, 15-а.
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ ДС №62 Агольцовой Юлией Александровной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Покрытия полов в спальных помещениях групп №№5,6,9,10, выполнить материалами имеющими пожарную опасность, не более чем класс пожарной опасности КМ2.	Осн. ст.134 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.10.2015 г.	
2.	Покрытия полов в игровых помещениях групп №№5,6,7,8,9, выполнить материалами имеющими пожарную опасность, не более чем класс пожарной опасности КМ2.	Осн.: ст.134 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.10.2015 г.	
3.	Покрытия полов в раздевалках групп №№5,6,7,9,10, выполнить материалами имеющими пожарную опасность, не более чем класс пожарной опасности КМ2.	Осн.: ст.134 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.10.2015 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику ОНД №3 УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области, заместителю начальника ОНД №3 УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ №375 от 28.06.2012г.);

Настоящее предписание может быть обжаловано Начальнику Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 в течении 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ №375 от 28.06.2012г.).

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ОНД №3 по пожарному надзору Эберс И.В. _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«21» ноября 2014 г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ заведующий Полосова Ю.А.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«21» ноября 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 62 г. ЧЕЛЯБИНСКА
Россия, 454100, Челябинская обл., г.Челябинск, ул. 40 лет Победы 15«А»
Тел. 8-(351) 796-69-70 (факс), 796-69-71; doy62kurch@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ
по устранению Предписания № 1800/1/1-3 от 17.11.2014г.

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Покрытие полов в спальных помещениях групп №№ 5, 6, 9,10	01.10.2015г.	заменено покрытие пола в гр № 9
2.	Покрытие полов в игровых помещениях групп №№ 5, 6, 7, 8, 9	01.10.2015г	заменено покрытие пола в группе № 7, приобретено на гр. № 5
3.	Покрытие полов в раздевалках групп №№ 5, 6, 7, 9,10	01.10.2015г	приобретено покрытие для замены в раздевалке гр. № 10

30.04.2015г

Заведующий МАДОУ ДС № 62 Ю.А.Агольцова