Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон: (3512) 791-29-64, 791-75-11

ОНДиПР по городу Челябинску
пр. Победы, 400, г. Челябинск

16.02.2021
16 ч. 00мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 42

По адресу: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 15а.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 42 от 19.01.2021.

Была проведена плановая выездная проверка в отношении: Объекта защиты эксплуатируемого Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №62 г. Челябинска» (далее по тексту сокращенно – МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска»)

Дата и время проведения проверки:
26.01.2021 с 10ч. 30мин. до 13ч. 00мин.- 2 часа 30 мин.
12.02.2021 с 10ч. 00мин. до 11ч. 00мин.- 1 час. 00мин.
16.02.2021 с 15ч. 30мин. до 16ч. 00мин.- 0 час. 30мин.

Общая продолжительность проверки: 3 часа

Акт составлен: ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): Агольцова Юлия Александровна- заведующий МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» - 19.01.2021. На объекте Агольцова Юлия Александровна заведующий МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» - 26.01.2021 в 10 час. 30 мин.
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Слободина Наталья Сергеевна – государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору, инспектор ОНДиПР по городу Челябинску.

При проведении проверки присутствовали: Агольцова Юлия Александровна– заведующий МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска», Козлова Ольга Владимировна – заведующий хозяйством МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска».

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Расчеты по оценке индивидуального пожарного риска, а также независимой оценке риска не представлены.

МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» обеспечивает пожарную безопасность объекта защиты, путем выполнения требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д. 15а, эксплуатирует здание общей площадью 2420,8 м.кв. Согласно предоставленной справки здание введено в эксплуатацию в 30.03.1987г., капитальный ремонт, реконструкции не проводились.

МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании II степени огнестойкости с подвальным этажом. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.1. (здание дошкольной образовательной организации). Наполняемость – 280 детей. (Предусмотрено 12 групповых ячеек). Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Наружные стены – железобетонные панели, перегородки – железобетонные панели; межэтажные перекрытия - железобетонные, кровля – плоская, рубероид.

Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям, предъявляемым к эвакуационным путям и выходам. Стены на путях эвакуации всех этажей окрашены водоэмульсионной краской, покрытие пола – керамическая плитка по бетонному основанию, бетонный пол. Имеется аварийное освещение путей эвакуации. На путях эвакуации отсутствуют пороги, раздвижные и подъемно-отпускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара выполнены на основе фотолюминесцентных материалов в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009. Устройства для самозакрывания дверей находятся в неправном состоянии.

Здание оборудовано ВПВ (который в соответствии с СП10.13130 не требуется). Пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов крепятся к стене, при этом обеспечено полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов). Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. На дверцах шкафов пожарных кранов указаны порядковые номера пожарных кранов.

Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, которые располагаются за пределами территории МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» На фасаде здания имеется указатель со светоотражающей поверхностью о

месторасположения пожарных гидрантов (ближайший 68 метров в южном направлении). Согласно сведений предоставленных от МУП ПОВиВ г. Челябинска, гидранты находятся в рабочем состоянии.

Помещения обеспечены огнетушителями ОП-4 в количестве 15 шт. Дата ввода в эксплуатацию — сентябрь 2019 года. На корпуса огнетушителей нанесены порядковые номера занесением в соответствующий журнал, тип и размещение огнетушителей соответствует требованиям Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Отопление - центральное водяное, вентиляция – приточно-вытяжная, освещение электрическое. Здание обеспечено телефонной связью, имеется наружное освещение.

В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре 3 типа (Акт монтажа АПС и СОУЭ – системы смонтированы в 2009 году). Техническое обслуживание и ремонт АПС, СОУЭ осуществляет ООО «НИКА-В», согласно договора № 65 от 11.01.2021 (лицензия № 74-Б/00201 от 25.03.2005, срок действия – бессрочно). Система пожарной сигнализации, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и дублирует этот сигнал на пульт подразделения пожарной охраны 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Проверка работоспособности проведена 26.01.2021 в период с 10:30 до 11:00 установлено, что оборудование обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.

Подъезд пожарных автомобилей к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 обеспечен со всех сторон, что соответствует требованиям раздела 8 СП4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В ходе проведения плановой выездной проверки с руководителем и сотрудниками МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска» проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности при возникновении пожара, а также проведена тренировочная эвакуация.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: *не выявлены;*
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлены;*
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выявлены;*

При проведении проверки применялись способы фиксации доказательств, измерительные приборы: измерения при проведении проверки осуществлялись с помощью рулетки измерительной Эникор 0-3000мм заводской номер 12, дата последней проверки 05.08.2020, периодичность проверки прибора – 1 раз в год.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист от 16.02.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: Свободина Н.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая МАДОУ „ДС №62 г. Челябинска" Краснова Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"16" 02 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)